MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI
62-500 Konin
ul. M. Dąbrowskiej 8
tel. 242-89-42 fax 242-92-75

Konin, 2016-10-14

Dotyczy sprawy: MZK-BE-1/170/2016

MZK-BE-1/120/2016

Miejski Zakład Komunikacji w Koninie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Sprzedaż i dostawę paliw płynnych" wpłynęło zapytanie dotyczące SIWZ. Treść zapytania jest następująca:

1. Czy dostawa benzyny bezołowiowej będzie stanowić przedmiot jednorazowej dostawy (7.500 litrów)? Czy będą to dostawy cząstkowe: jeśli tak to jakie są jednorazowe dostawy? Do jakiego zbiornika nastąpi dostawa benzyny?

2. Jakiej pojemności posiadają Państwo zbiorniki na olej napędowy i na benzynę bezołowiową?

3. Czy system kontrolo-pomiarowy za pomocą, którego będą dokonywane pomiary paliwa posiada wymagane prawem legalizacje i będzie posiadał legalizacje również w czasie trwania umowy?

4. Czy zamawiany olej będzie wykorzystywany przez Zamawiającego wyłącznie na użytek własny? Jeśli nie, to czy Zamawiający posiada stosowną koncesję na obrót paliwami ciekłymi wydaną przez Urząd Regulacji Energetyki?

5. Dot. Rozdziału 8.2. pkt 7 SIWZ oraz § 5 ust. 7 projektu umowy – czy podana 5% tolerancja błędu pomiaru pomiędzy pobraną próbką a świadectwem jakości dotyczy tylko jednego parametru: Czy ewentualnie w przypadku niezgodności dot. więcej niż jednego badanego parametru to 5 % tolerancja dot. sumy wszystkich niezgodnych parametrów?

6. Dotyczy Rozdziału 8.3 oraz § 6 ust. 3 projektu umowy – prosimy o wydłużenie terminu na wymianę paliwa wolnego od wad lub dostarczenie brakującego paliwa. Czas wskazany przez Zamawiającego do godz. 11-tej następnego dnia po zgłoszeniu reklamacji jest w naszej ocenie terminem zbyt krótkim z uwagi na procedury reklamacyjne, które powinny być zachowane przy reklamacji jakościowej na dostarczony towar. Prosimy o jak najdłuższe wydłużenie tego terminu, aby można było przeprowadzić postępowanie reklamacyjne dot. jakości paliwa i ewentualną jego wymianę.

W związku z powyższym na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych MZK w Koninie udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Ad.1. Zamawiający przewiduje dostawę benzyny w dwóch częściach: 4.000l i 3.500l. Pojemność zbiornika na benzynę wynosi 20 m^3.

Ad. 2. Pojemność zbiornika na benzynę wynosi 20 m^3, natomiast pojemność zbiornika na olej napędowy wynosi 50 m^3.

Ad. 3. System kontrolno-pomiarowy posiada wymagane prawem legalizacje i takie legalizacje będzie posiadał w okresie trwania umowy.

Ad. 4. Zamawiający informuje, że zamawiane produkty będę wykorzystywane wyłącznie dla celów własnych.

Ad.5. Mówiąc o 5 %-owym błędzie pomiaru od wartości podanej w świadectwie lub orzeczeniu, Zamawiający ma na myśli jeden parametr.

Ad. 6. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu regulującego termin wymiany paliwa wolnego od wad z uwagi na konieczność zapewnienia przez Zamawiającego ciągłości wykonywanych usług.

Ad. 7. Zamawiający dokonał stosownej modyfikacji SIWZ.

a/a

DYREKTOR
mgr inż. Mirosław Pachciarz